

Dichiarazione relativa all'utilizzo di interruttori di protezione dalle correnti di guasto di tipo A in accordo con l'articolo 712.413.1.1.1.2 della Sezione 712 della Norma CEI 64-8/7

Gli inverter DELIOS di cui alla tabella seguente sono dotati di un dispositivo di protezione contro i guasti verso terra (RCMU*) testato in conformità allo standard di sicurezza imposto dalla Norma IEC/EN 62109-2:2011 (si faccia riferimento al paragrafo 4.8.3.5 della Norma).

DELIOS serie DLX	
Inverter ibrido con accumulo	DLX 500HV / DLX 600HV / DLX 800HV / DLX 1000HV
Inverter AC con accumulo	DLX 500AC / DLX 600AC / DLX 800AC / DLX 1000AC
Inverter fotovoltaico	DLX 500 / DLX 600 / DLX 800 / DLX 1000

DELIOS s.r.l. dichiara che gli inverter senza trasformatore di cui alla tabella del presente documento, per costruzione non sono tali da iniettare correnti continue di guasto a terra e quindi, in accordo con l'articolo 712.413.1.1.1.2 della Sezione 712 della Norma CEI 64-8/7, non è richiesto che il differenziale installato a valle dell'inverter sia di tipo B secondo IEC 60755/A2.

NOTA: Il dispositivo RCMU integrato protegge il sistema contro i soli guasti verso terra che si verificano a monte dei morsetti AC dell'inverter (cioè verso il lato DC dell'impianto fotovoltaico e quindi verso i moduli fotovoltaici). Le correnti di dispersione che possono verificarsi nel tratto AC compreso tra il punto di prelievo/immissione e l'inverter, non sono rilevate e necessitano di un dispositivo di protezione esterno. Per la protezione della linea in AC, in base a quanto precedentemente esposto a riguardo della protezione differenziale integrata negli inverter della serie DLS riportati in tabella, non è necessario installare un interruttore differenziale di tipo B.

Si consiglia l'utilizzo di un interruttore con protezione magneto-termica differenziale di tipo A con sensibilità $I_{Dn}=100\text{mA}$ o superiore in modo da evitare falsi interventi, dovuti alla corrente di dispersione capacitiva normalmente presente durante il funzionamento.

(*) RCMU: Residual Current Monitoring Unit

Cittadella (PD), 03/09/2021

DELIOS s.r.l.



Franco Mela
Legale Rappresentante